



Megjegyzés:

A csatorna 1%-os lejtéssel szerelendő.  
A csővezetéseket műszaki leírás szerint szigetelni kell.  
Cirkulációs hálózat egységesen 20x3,4 PPr vezeték.  
A berendezések lekötése 20x3,4 méretű vezetékkel kivitelezendő, kivétel az ettől eltérő mérettel jelölt berendezés.  
Minden berendezést tartalékelzáron keresztül kötünk a hálózatra.

JELMAGYARÁZAT:

- Hidegvíz vezeték
- - - Melegvíz vezeték
- ~ ~ ~ Cirkulációs vezeték
- Szennyvíz vezeték (aljzatban)
- - - Szennyvíz vezeték (mennyezet alatt)
- PPr Polipropilén műanyag cső
- PVC KA-PVC műanyag lefolyócső
- KG-PVC KG-PVC műanyag lefolyócső
- PE Polietilén műanyag lefolyócső
- ▽ Visszacsapó szelep
- ⊕ Gőbcsap
- ⊕ Biztonsági lefúvatószelep

<b>Külvent Kft.</b> Nyíregyháza Nyár u.11.3/31. e-mail: kulventbt@kulventbt.hu	Építkezés helyszíne: 3300 Eger, Servita u. 21-23. Hrsz.:5143/1			
	Rajz megnevezése: Fájdalmas Anya Plébánia és Közösségház Víz- csatorna szerelés Emeleti alaprajz			
Simon Tibor Roland G-T-15-0572	Rajzoló: Faragó Orsolya	Méretarány: 1:50	Dátum: 2016.08.hó	Rajzszám: Gvcs-02