


## JELMAGYARÁZAT

- ① Kompaktfénycsöves mennyezeti lámpatest elektronikus előtéttel IP54
- ② Kompaktfénycsöves mennyezeti lámpatest elektronikus előtéttel
- ③ Mennyezeti kompaktfénycsöves lámpatest IP23 saját akkumulátorokkal, biztonsági világítási célokra
- ④ Függesztett mennyezeti lámpa, csillár
- ⑥ Járdafelületbe süllyeszthető lámpa
- ① Fali opálburás lámpatest IP65
- ② Kompaktfénycsöves fali lámpatest
- ③ Kültéri falikarnak
- LED — Álmennyezet "LED" panel
- 2x36W-1 — Mennyezeti parabolatükrös T8-as fénycsöves lpt. 2x36W EVG
- 2x36W-2 — Mennyezeti "V" tükrös T8-as 2x36W fénycsöves lámpatest EVG
- Saját akkumulátoros irányfény lámpatest, készenléti üzemmel 8W, 90perc
- 1x14W-1 — Fali tükrösvilágító lámpatest 1x14W T8 IP44
- LED ezalog mennyezetnél, rejtett világítással
- MZT — Lámpa saját akkumulátorral, készenléti üzem, 90perc áthidalással
- FÉNYERŐSZABÁLYOZÓS KAPCSOLÓ
- VÁLTÓKAPCSOLÓ
- NYUGTÁZÓ NYOMÓGOMB
- CSILLÁRKAPCSOLÓ
- EGYSARKÚ KAPCSOLÓ
- KÉTSARKÚ KAPCSOLÓ
- VILÁGÍTÁSI NYOMÓGOMB
- MOZGÁSÉRZÉKELŐS KAPCSOLÓ
- MOZGÁSÉRZÉKELŐ RIASZTÓ
- DUGASZOLÓ ALJZAT
- IP VÉDETT DUGASZOLÓ ALJZAT
- ANTENNA CSATLAKOZÓ
- KÉTSZERES STRUKTURÁLT HÁL. CSATLAKOZÓ
- HÚZÓZSINÓROS NYOMÓGOMB
- VILLAMOS KÖTŐDOBOZ
- VILLAMOS CSATLAKOZÁS
- VILLAMOS ELOSZTÓ SZEKRÉNY
- EGYFÁZISÚ MOTOR UTÁNJÁRÁSSAL
- EPH BEKÖTÉSE
- KOMBINÁLT FÉNY ÉS HANGJELZŐ
- GYENGEÁRAMÚ SZEKRÉNY
- RK — RIASZTÓKÖZPONT
- TA — TASZTATÚRA
- TÜ — TŰZJELZŐ KÖZPONT
- KAPUTELEFON
- KÖZÖSÍTETT NYOMVONAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tervező: PÁCSUSZ-ELECTRIC Villamos Kft. Cégjegyzékszám: 05-09-027... 3400 Mezőkövesd, Hajnóczi Róbert utca 1. Tel/fax: 49/500-430, Telefon: 49/500-434 Email: pacsusz@t-online.hu | Gyuricz László Villamosmérnök vezető tervező V-; EN-HÖ-; EN-ME-; EN-VI- Kamarai szám: 05-0774 30/9756-149 | Munkatárs: Munkatárs: | Terv szám: 15/2016. |
| Munka megnevezése: FÁJDALMAS ANYA PLÉBÁNIA ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ 3300 EGER, SERVITA U. 21-23. ( HRSZ.: 5143/1.) | | | Méretarány: M 1:50 |
| Rajz megnevezése: Épületvillamosítás kivitelezési terv Földszint erős- és gyengeáramú villamosítási alaprajz. | | | Dátum: 2016.07.10. |
| Megrendelő: MANUAL ART DESIGN STUDIO KFT 3300 EGER, ORGONÁS TÉR 10. | | Építész tervező: Építész: | Rajzszám: Ge-1 |