



Megjegyzés:

A csatorna 1%-os lejtéssel szerelendő.  
A csővezetéseket műszaki leírás szerint szigetelni kell.  
Cirkulációs hálózat egységesen 20x3,4 PPr vezeték.  
A berendezések lekötése 20x3,4 méretű vezetékkel kivitelezendő, kivétel az ettől eltérő mérettel jelölt berendezés.  
Minden berendezést tartalékelzáron keresztül kötünk a hálózatra.

JELMAGYARÁZAT:

- Hidegvíz vezeték
- Melegvíz vezeték
- Cirkulációs vezeték
- Szennyvíz vezeték (aljzatban)
- Szennyvíz vezeték (mennyezet alatt)
- PPr Polipropilén műanyag cső
- PVC KA-PVC műanyag lefolyócső
- KG-PVC KG-PVC műanyag lefolyócső
- PE Polietilén műanyag lefolyócső
- Visszacsapó szelep
- Gömbcsap
- Biztonsági lefúvatószelep

<b>Külvent Kft.</b> Nyíregyháza Nyár u.11.3/31. e-mail: kulventbt@kulventbt.hu	Építkezés helyszíne: 3300 Eger, Servita u. 21-23. Hrsz.:5143/1	
	Rajz megnevezése: Fájdalmas Anya Plébánia és Községház Víz- csatorna szerelés Függőleges csőterv	
	Rajzoló: Faragó Orsolya	Méretarány: 1:50 Dátum: 2016.08.hó Rajkszám: Gvcs-03