


Megjegyzés:

Fűtési vezetékek védőcsőben padlóban vezetve.  
Minden radiátorbekötés  $\varnothing 20-1/2''$  méretű kettős beálítású termoszeleppel és torlóval.  
Fűtési rendszer feltöltése csak a kazánnak megfelelő vízminőséggel lehetséges.  
Minden radiátor végére kézi légtelenítőt kell elhelyezni.

Jelmagyarázat:



Fűtési előremenő  
Fűtési visszatérő  
Radiátor szelepekkel  
Légtelenítő

SZIBE-22 Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Bt. 3200 Gyöngyös, Koháry u. 22. Tel/fax: 37/310-427 Mobil: 30/619-8201 e-mail: robert.szanto66@gmail.com		
Helyszín: Plébánia épület építése Domoszló, Hunyadi út 34. Hrsz.: 1178 Épületgépészet kiviteli terv	Dátum: 2017. december hó	Munkaszám: V-33/2017.
Tervfajta: KÖZPONTI FŰTÉS FÜGGŐLEGES CSŐTERV	Méretarány: M 1:50	Rajzszám: GF-03.
Tervező: Szántó Róbert 10-0331 okl. épületgépész üzemmérnök, környezetgazdálkodási és közműfenntartási szakmérnök G, VZ-TEL, VZ-TER, VZ-VGK	Megrendelő: Érsekségi Vagyongazdálkodási Központ 3300 Eger, Széchenyi u. 1.	