

[illegible][illegible]

MEGJEGYZÉSEK:

A VASSZERELÉS KÉSZÍTÉSE SORÁN KIINDULÁS A BETONTAKARÁS TERV SZERINTI BIZTOSÍTÁSA MEGENGEDETT ELTÉRÉS ± 5 mm, KÜLÖNBEN A TERVEZŐT ÉRTESÍTENI KELL!

A KENGYELEK KAMPÓIT ÉS A KOSZORÚK HOSSZVASAIT FELVÁLTVA KELL SZERELNI!

ANYAGMINŐSÉGEK:

BETON ALAPTEST: C16/20-X0
ALJZAT: C20/25-XC1-24-F3
BETONACÉL Ø6: B 60.50 S
BETONACÉL Ø8-TÓL: B 60.50

MIN. BETONTAKARÁS: 50 mm

VASHAJLÍTÁSI ELŐÍRÁSOK

A VASAK MÉRETE KÜLMÉRET!

GÖRBÍTÉSI ÁTMÉRŐK:

FŐVASAKNÁL: D=8Ø (vasátmérő)
KENGYELEKNÉL: D=5Ø (vasátmérő)

A MAGASSÁGI MÉRTEK MEGADÁSÁNÁL A FÖLDSZINTI PADLÓ TERVEZETT FELSŐ
SÍKJA TEKINTENDŐ $\pm 0,00$ SZINTKÉNT!
A KITŰZÉSI BÁZISSZINTET A TERVEZŐ JELENLÉTÉBEN A HELYSZÍNEN KELL
MEGHATÁROZNI!

Hársv István szerkezet tervező Gyöngyös, Gólya u. 4/6. Tel: 30/3709406

PLÉBÁNIA LAKÓÉPÜLET ÉPÍTÉS tartószerkezeti kiviteli terve

Építető: **Érsekségi Vagyongkezelő Központ** Helyszín: **Domoszló, Hunyadi út 34. hrsz: 1178**

ALAPOZÁS I.

zsaluzási és vasalási terv

Réteg: -	Méretarány: M 1:50 A/1	Rajzsám: S-1/1
-------------	---------------------------	-------------------

Tervező:	Dátum:
Hársy István T 10-0057	2018.01.16