


Megjegyzés:

Fűtési vezetékek védőcsőben padlóban vezetve.
Minden radiátorbekötés $\varnothing 20-1/2''$ méretű kettős beálítású termoszeleppel és torlóval.
Fűtési rendszer feltöltése csak a kazánnak megfelelő vízminőséggel lehetséges.
Minden radiátor végére kézi légtelenítőt kell elhelyezni.

Jelmagyarázat:



Fűtési előremenő
Fűtési visszatérő
Radiátor szelepekkel
Légtelenítő

Radiátorszükséglet pince

Sorszám:	Típus:	Darab:
1.	22K-900/600	2
2.	22K-900/1400	1
3.	22K-900/1600	3
Összesen:		6

SZIBE-22 Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Bt. 3200 Gyöngyös, Koháry u. 22. Tel/fax: 37/310-427 Mobil: 30/619-8201 e-mail: robert.szanto66@gmail.com		
Helyszín: Plébánia épület építése Domoszló, Hunyadi út 34. Hrsz.: 1178 Épületgépészet kiviteli terv	Dátum: 2017. december hó	Munkaszám: V-33/2017.
Tervfajta: KÖZPONTI FŰTÉS PINCE ALAPRAJZ	Méretarány: M 1:50	Rajkszám: GF-02.
Tervező: Szántó Róbert 10-0331 okl. épületgépész üzemmérnök, környezetgazdálkodási és közműfenntartási szakmérnök G, VZ-TEL, VZ-TER, VZ-VGK	Megrendelő: Érsekségi Vagyongazdálkodási és Központi Vagyongazdálkodási Központ 3300 Eger, Széchenyi u. 1.	